

	WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA OBIEKTACH PERN S.A.	Wydanie I	Strona 1 z 13
		Data	Zmiana 0

**WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO
STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA OBIEKTACH PERN S.A.**


	Data:	Pieczętka i podpis:
Opracował:	23.08.2017	
Sprawdził:	23.08.2017	
Zatwierdził:	23.08.2017	



	WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA OBIEKTACH PERN S.A.	Wydanie I	Strona 2 z 13
		Data	Zmiana 0

Spis treści

I.	Wstęp	3
II.	Postanowienia ogólne	3
III.	Osoby biorące udział w procesie	3
IV.	Wymagania ogólne	4
V.	Pracownicy Wykonawców	5
VI.	Sprzęt Wykonawcy	6
VII.	Zaplecze socjalne	7
VIII.	Ochrona środowiska	7
IX.	Towary podlegające ADR i RID	10
X.	Ochrona przeciwpożarowa	10
XI.	Alarmy i ewakuacje	11
XII.	Zdarzenia awaryjne i wypadkowe w trakcie wykonywania prac	12
XIII.	Kontrola spełnienia wymagań	12



	WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA OBIEKTACH PERN S.A.	Wydanie I	Strona 3 z 13
		Data	Zmiana 0

I. Wstęp

1. Niniejsze wytyczne określają zasady postępowania w obszarze BHP, ppoż., ochronie środowiska podczas wykonywania prac. Zasady dotyczą Wykonawców pracujących na rzecz lub w imieniu PERN S.A. Wytyczne są elementem realizacji polityki bezpieczeństwa obowiązującej w PERN S.A.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, Gospodarza oraz Przedstawicieli PERN S.A. o terminie przekazania placu budowy / wykonywania prac (w terminie ujętym w Umowie), w trakcie którego zostaną omówione zasady dwustronnej współpracy, postępowania, nadzoru i komunikacji w zakresie wszelkich aspektów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

II. Postanowienia ogólne

1. Poniższe Wytyczne dla wszystkich Wykonawców prac na terenie obiektów PERN S.A. będą dostępne na Portalu informacji przetargowej Spółki i będą stanowić załącznik do umowy na realizację prac.
2. Wytyczne dotyczą planowych prac modernizacyjnych, remontowych oraz inwestycyjnych. Wytyczne nie mają zastosowania w przypadku prowadzenia prac awaryjnych, ratowania życia lub zdrowia pracowników oraz w ograniczeniu negatywnych skutków dla środowiska.
3. Obowiązkiem Wykonawców jest dokładne zapoznanie swoich pracowników oraz podwykonawców z treścią tego dokumentu, a także egzekwowanie zawartych w nim postanowień.

III. Osoby biorące udział w procesie

1. Wykonawca/Podwykonawca – zwani dalej Wykonawcą to osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca prace na terenie PERN S.A.
2. Koordynator BHP – osoba wyznaczona ze strony Wykonawcy sprawująca nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu, w razie, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców w myśl Art.208 Kodeksu pracy.
3. BHP – Przedstawiciele służby BHP PERN S.A
4. OŚ – Przedstawiciele służby Ochrony środowiska PERN S.A
5. ZSP – Przedstawiciele Zakładowej Straży Pożarnej PERN S.A.
6. Zamawiający – osoba odpowiedzialna ze strony Zamawiającego za nadzór nad realizacją obowiązków umownych, wskazana w umowie.
7. Gospodarz obiektu PERN S.A. – osoba zarządzająca obiektem / infrastrukturą.



	WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA OBIEKTACH PERN S.A.	Wydanie I	Strona 4 z 13
		Data	Zmiana 0

IV. Wymagania ogólne

1. Zasady zlecania prac Podwykonawcom.

1.1. Zatrudnienie przez Wykonawcę innych osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jako jego podwykonawców, może odbywać się tylko za uprzednią zgodą PERN S.A. szczegółowo opisaną w umowie.

2. Ład i porządek.

2.1. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ładu i porządku w miejscu prowadzenia prac oraz podczas poruszania się po terenie PERN S.A.

2.2. Odpady oraz narzędzia i materiały należy porządkować i magazynować na bieżąco oraz po każdym dniu pracy, zawsze tak, aby nie stanowiły zagrożenia.

2.3. Wszystkie stosowane urządzenia, narzędzia, pojemniki, butle, pojazdy, drabiny, rusztowania nie mogą powodować zagrożenia dla innych osób i można przechowywać je jedynie w wyznaczonych miejscach.

3. Dopuszczenie do realizacji prac.

3.1. Wykonawca przed przejęciem placu budowy / miejsca wykonywania prac, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu komplet dokumentacji wynikającej z Umowy, a przed rozpoczęciem robót, zobowiązany jest przedłożyć Gospodarzowi obiektu wszystkie dokumenty określone w Załączniku Nr 1.

3.2. Wszystkie przedłożone dokumenty, dotyczące Wykonawcy i Podwykonawców, muszą być na bieżąco aktualizowane, a zmiany zgłaszane Zamawiającemu i Gospodarzowi obiektu.

3.3. Wykonawca może wykonywać prace szczególnie niebezpieczne, wyłącznie na podstawie pisemnych, jednorazowych zezwoleń, wystawionych przez PERN S.A.

3.4. Wykonawca robót ziemnych, powinien przed sporządzeniem BIOZ / IBWR, uzgodnić sposób wykonywania wykopów z Gospodarzem obiektu.

3.5. Wykonawcę, przed rozpoczęciem robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne, zobowiązuje się do opracowania i wdrożenia IBWR. Ww. dokument powinien być zaopiniowany (uzgodniony) przez Gospodarza obiektu.

3.6. W przypadku, gdy Wykonawca prowadzi prace ziemne, przy odkrytym rurociągu poza terenem chronionym przez PERN S.A., zobowiązany jest do zapewnienia ochrony obiektu w godzinach przerw w pracy, a szczególnie w porze nocnej.



	WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA OBIEKTACH PERN S.A.	Wydanie I	Strona 5 z 13
		Data	Zmiana 0

- 3.7. Zobowiązuje się Wykonawcę do prowadzenia robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnej, a także wykonywania i głębienia wykopów poszukiwawczych (rowków kontrolnych) tylko i wyłącznie ręcznie. Rozpoczęcie prac sprzętem zmechanizowanym Wykonawca może rozpocząć po zlokalizowaniu wszystkich zinwentaryzowanych instalacji podziemnych (kolizji, przeszkód).
- 3.8. W sytuacji, kiedy Wykonawca prowadzący prace stwierdzi kolizję lub przeszkody niewskazane w projekcie lub nasuną się mu wątpliwości, co do dalszego bezpiecznego wykonywania robót, zobowiązany jest przerwać pracę i niezwłocznie poinformować o tym fakcie wydającego jednorazowe zezwolenie na wykonywanie tych prac.
- 3.9. Jeżeli w tym samym miejscu lub w miejscach mających wpływ na bezpieczne wykonywanie prace w innych miejscach obiektu, wykonywane są prace przez różnych Wykonawców, Generalny Wykonawca ma obowiązek wyznaczyć do tych robót Koordynatora BHP.
- 3.10. Jeżeli w tym samym miejscu lub w miejscach mających wpływ na bezpieczne wykonywanie prac w innych miejscach obiektu, wykonywane są prace przez różnych Wykonawców, każdy Wykonawca ma obowiązek wyznaczyć własnego Koordynatora BHP.
- 3.11. Jeżeli na terenie obiektu wykonywane są prace przez różnych Wykonawców, Gospodarz obiektu ma obowiązek przeanalizowania potrzeby wyznaczenia swojego pracownika, ściśle współpracującego z Koordynatorami BHP Wykonawców.
4. Oznakowanie miejsca pracy i zagrożeń.

Miejsce wykonania prac musi zostać przez Wykonawcę oznakowane w odpowiedni sposób (tablica informująca o zagrożeniu) oraz ogrodzone (taśma ostrzegawcza, barierki zabezpieczające, ogrodzenia systemowe).

V. Pracownicy Wykonawców

- Wykonawca powinien razem z ofertą załączyć oświadczenie, że jego pracownicy są legalnie zatrudnieni, posiadają aktualne szkolenia BHP, aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywanej pracy oraz ważne uprawnienia do wykonywania prac z zakresu zamówienia (jeśli takie są wymagane).
- Szkolenia:
 - Pracownicy Wykonawcy muszą odbyć szkolenie z zagrożeń występujących na terenie PERN S.A. przed rozpoczęciem realizacji prac. Szkolenie takie ważne jest 12 miesięcy i po tym okresie musi zostać ponowione, a ich ukończenie jest podstawą do wydawania przepustek, upoważniających do wejścia na teren chroniony PERN S.A.. Pracownicy muszą uczestniczyć w szkoleniach dodatkowych organizowanych przed rozpoczęciem prac, uwzględniających specyfikację oraz zagrożenia charakterystyczne dla tych prac i potwierdzanych na druku szkolenia.



	WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA OBIEKTACH PERN S.A.	Wydanie I	Strona 6 z 13
		Data	Zmiana 0

2.2. Pracownicy nadzoru i służb bhp Wykonawców w przypadkach uzasadnionych przez Gospodarza obiektu, muszą poddać się dodatkowemu szkoleniu związanemu z realizowaną umową.

3. Środki ochrony indywidualnej.

3.1. Wszyscy wykonujący prace na infrastrukturze PERN S.A. zobowiązani są stosować odzież (odzież musi być tak oznakowana, aby umożliwiała identyfikację firmy Wykonawcy) oraz środki ochrony indywidualnej adekwatne do istniejących zagrożeń.

3.2. Wszystkie środki ochrony indywidualnej powinny posiadać znak CE i cechę ochrony, adekwatną do występujących zagrożeń.

VI. Sprzęt Wykonawcy

1. Wymogi bezpieczeństwa.

1.1. Sprzęt taki jak: wózki widłowe, żurawie, pojazdy, rozdzielnice elektryczne itp., powinien być oznakowany w sposób pozwalający na identyfikację firmy, przez którą są użytkowane.

1.2. Wszelki sprzęt i narzędzia wnoszone, wwożone i używane na terenie PERN S.A. muszą być bezpieczne i sprawne technicznie oraz posiadać wymagane oznaczenia fabryczne, aktualne przeglądy i wymagane badania techniczne.

1.3. Dokumentacja potwierdzająca sprawność techniczną, zgodność z wymogami i przepisami musi być dostępna do wglądu w miejscu wykonywania prac lub w biurze budowy.

1.4. Sprzęt elektryczny należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Sprzęt powinien być poddany przeglądom i pomiarom skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji izolacji, z informacją o dacie wykonania przeglądu i aktualności pomiarów umieszczoną na obudowie. Stosowane urządzenia oraz ich połączenia elektryczne, powinny posiadać odpowiednią do warunków pracy klasę szczelności.

1.5. Przy prowadzeniu prac w strefach zagrożenia wybuchem, a także innych prac wykonywanych w obecności substancji palnych i tworzących mieszaniny wybuchowe z powietrzem, należy stosować narzędzia nieiskrzące, urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym oraz środki ochrony indywidualnej posiadające odpowiednie dopuszczenia do pracy w tych strefach.

2. Rusztowania.

2.1. Rusztowania należy montować zgodnie z dokumentacją techniczną.

2.2. Przekazanie i dopuszczenie rusztowania do użytkowania może się odbyć dopiero po jego wcześniejszym odbiorze przez uprawnione osoby Wykonawcy.

2.3. Wykonawca umieszcza protokół potwierdzający odbiór rusztowania, podpisany przez montażystę posiadającego odpowiednie uprawnienia. Protokół należy odpowiednio zabezpieczyć i wywiesić w widocznym miejscu przy rusztowaniu.



	WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA OBIEKTACH PERN S.A.	Wydanie I	Strona 7 z 13
		Data	Zmiana 0

VII. Zaplecze socjalne

1. Wykonawca nie może korzystać z zaplecza socjalno-sanitarnego PERN S.A. bez jego zgody.
2. Biura i pomieszczenia socjalne zorganizowane przez Wykonawcę na terenie PERN S.A., a także miejsca pracy oddalone od zaplecza socjalnego, należy wyposażać w apteczkę wraz z wykazem osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcję udzielania pierwszej pomocy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej wszystkich maszyn i urządzeń w tym kontenerów socjalno-magazynowych, jeżeli do kontenera podłączone jest zasilanie elektryczne (skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji). Protokoły z ww. pomiarów należy okazać na żądanie służb BHP PERN S.A. lub Gospodarza obiektu.

VIII. Ochrona środowiska

1. Wymagania ogólne.
 - 1.1. Wykonawca prac na terenie podległym PERN S.A. zobowiązany jest do wykonywania ich zgodnie z wymaganiami z zakresu ochrony środowiska zawartych w przepisach ogólnie obowiązujących.
 - 1.2. Wykonawca w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją umowy na terenie PERN S.A. zobowiązany jest do:
 - 1.2.1. zapobiegania i ochrony przed zanieczyszczeniem wszystkich komponentów środowiska (m.in. ziemi, wód i powietrza),
 - 1.2.2. naprawy szkód w środowisku wyrządzonych w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją umowy na terenie PERN S.A.,
 - 1.2.3. bezwzględnego przekazania Gospodarzowi informacji o wszelkiego rodzaju pracach i przypadkach, mogących mieć wpływ na zanieczyszczenie środowiska, w tym niekontrolowanego uwolnienia stosowanych chemikaliów (rozsypania, rozlania), o każdym przypadku stwierdzenia widocznego zanieczyszczenia gruntów oraz o zamiarze wykorzystania sprzętu powodującego nadmierny hałas lub emitującego szkodliwe promieniowanie,

W trakcie prowadzenia prac, przedstawiciele PERN S.A. dokonywać będą na bieżąco kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę obowiązujących przepisów i zasad ochrony środowiska.
2. Gospodarka odpadami.
 - 2.1. Wykonawca jest Wytwórcą odpadów powstałych w związku z realizacją umowy w rozumieniu obowiązujących przepisów chyba, że umowa stanowi inaczej,
 - 2.2. Wytwórcą i właścicielem złomu metali i materiałów przeznaczonych do odsprzedaży jest PERN S.A. chyba, że umowa stanowi inaczej,



	WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA OBIEKTACH PERN S.A.	Wydanie I	Strona 8 z 13
		Data	Zmiana 0

- 2.3. Wykonawca w trakcie realizacji prac winien usuwać odpady z miejsca ich powstania na bieżąco. Możliwe jest jedynie tymczasowe magazynowanie odpadów w miejscu uzgodnionym z Gospodarzem obiektu lub inną osobą wskazaną w umowie. Miejsce to należy, zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych, potencjalnym zanieczyszczeniem gleb i oznakować podając rodzaj i kod odpadu,
- 2.4. najpóźniej do terminu zakończenia prac, Wykonawca zobowiązany jest do całkowitego usunięcia z terenu PERN S.A. odpadów, których jest właścicielem,
- 2.5. odpady winny być przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane prawem zezwolenia,
- 2.6. prawidłowo wystawione Karty przekazania odpadów stanowić będą Załącznik do Protokołu Odbioru Umowy, a ich przekazanie do PERN S.A. stanowić będą jeden z warunków odbioru prac,
- 2.7. Wykonawca odpowiada za wytwarzane przez siebie odpady komunalne i zobowiązany jest do ich segregacji na ogólnodostępnych zasadach obowiązujących na terenie PERN S.A.,
- 2.8. w przypadku powierzenia przez Wykonawcę prac Podwykonawcom, Wytwórca odpadów winien być jasno zdefiniowany w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą. W zakresie gospodarki odpadami do Podwykonawcy stosuje się te same przepisy, które obowiązują Wykonawcę,
- 2.9. Wykonawca ma obowiązek i ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie gospodarki odpadami oraz ewidencję wytwarzanych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Wymagania szczegółowe - ochrona gleb (prace ziemne).
 - 3.1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu gleb i wód podziemnych. W szczególności, miejsce prowadzenia prac i składowania odpadów należy, zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na zanieczyszczenie ww. komponentów środowiska,
 - 3.2. Wykonawca, jako Wytwórca odpadów - ziemi zanieczyszczonej:
 - 3.2.1. odkłada odpad na terenie zabezpieczonym folią,
 - 3.2.2. odpowiada za ten odpad do czasu jego odbioru przez uprawnionego odbiorcę,
 - 3.2.3. prowadzi ewidencję dla tego odpadu, w tym wystawia Karty Przekazania Odpadu.
 - 3.3. Wykonawca podczas wykonywania prac ziemnych, innych niż usuwanie skutków awarii, zobowiązany jest do stałej, bieżącej wizualnej kontroli stanu gruntu, a w przypadku stwierdzenia widocznego lub potencjalnego jego zanieczyszczenia, natychmiastowego poinformowania gospodarza terenu lub innej osoby wskazanej w umowie.
 - 3.4. Ochrona wód, atmosfery, ochrona przed hałasem.



	WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA OBIEKTACH PERN S.A.	Wydanie I	Strona 9 z 13
		Data	Zmiana 0

3.4.1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie ochrony wód, obejmują:

- 3.4.1.1. gospodarcze wykorzystanie wody oraz używanie wody pitnej do celów przemysłowych może odbywać się wyłącznie w sposób uzgodniony z gospodarzem obiektu lub innej osoby wskazanej w umowie,
- 3.4.1.2. zakaz odprowadzania wód z odwodnienia wykopów na obszary sąsiadujące z miejscem wykonywania prac, bez pisemnego uzgodnienia z prawnym użytkownikiem terenu ,
- 3.4.1.3. zakaz wprowadzania do kanalizacji PERN S.A. wód, ścieków i wszelkich zanieczyszczeń, w szczególności płynnych i stałych substancji chemicznych lub odpadów przemysłowych powstałych w związku z realizacją robót bez zgody gospodarza obiektu lub innej osoby wskazanej w umowie,
- 3.4.1.4. w razie używania otwartego ognia studzienki kanalizacyjne wskazane w pisemnym zezwoleniu na prowadzenie prac, należy przykryć szczelnie materiałem niepalnym - po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest przywrócić stan pierwotny.

3.4.2. Obowiązki Wykonawcy w zakresie ochrony atmosfery obejmują stosowanie środków ograniczających pylenie adekwatnie do zakresu wykonywanych prac (np. poprzez stosowanie szczelnych osłon, zraszanie obszarów itp.).

3.4.3. Obowiązki Wykonawcy w zakresie redukcji poziomu hałasu oraz ograniczenia szkodliwego promieniowania obejmują właściwy dobór i konserwację stosowanego sprzętu i urządzeń emitujących hałas i promieniowanie.

3.5. Substancje i mieszaniny chemiczne.

3.5.1. W przypadku stosowania przez Wykonawcę w trakcie prowadzonych prac substancji lub mieszanin sklasyfikowanych, jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub środowiska naturalnego, jest on zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu listę tych **substancji i mieszanin w formie Załącznika Nr 4**.

3.5.2. Wykonawca w trakcie wykonywania prac z wykorzystaniem ww. substancji i mieszanin zawartych w stosowanych materiałach np. olejach, paliwach, smarach, farbách itd., zobowiązany jest do:

- 3.5.2.1. ochrony wszystkich komponentów środowiska (gleb, wód i powietrza) przed zanieczyszczeniem,
- 3.5.2.2. posiadania aktualnych kart charakterystyk dla takich substancji i mieszanin,
- 3.5.2.3. przechowywania ww. substancji/mieszanin zgodnie z przepisami w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.



	WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA OBIEKTACH PERN S.A.	Wydanie I	Strona 10 z 13
		Data	Zmiana 0

3.5.3. W przypadku niekontrolowanego uwolnienia stosowanych chemikaliów (rozsypania, rozlania) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania środków neutralizujących (np. sorbentów) przewidzianych w karcie charakterystyki substancji/mieszaniny i zebrania powstałego odpadu do szczelnego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Pojemnik i odpowiedni środek do neutralizacji Wykonawca zapewnia we własnym zakresie.

IX. Towary podlegające ADR i RID

1. Wprowadzany na teren PERN S.A. towar niebezpieczny, musi być oznakowany zgodnie z klasyfikacją materiałów niebezpiecznych.
2. Konieczność wwiezienia takiego towaru musi zostać zgłoszona do gospodarza obiektu.

X. Ochrona przeciwpożarowa

1. Wymagania ogólne.
 - 1.1. Na całym terenie PERN S.A. obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz e-papierosów poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 - 1.2. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym można prowadzić tylko na podstawie pisemnego zezwolenia.
 - 1.3. Zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działań ratowniczych lub ewakuacji.
 - 1.4. Zgodnie z odpowiednimi przepisami zabronione jest uniemożliwianie lub ograniczenie dostępu do:
 - 1.4.1. stanowisk z podręcznym sprzętem gaśniczym i urządzeń przeciwpożarowych,
 - 1.4.2. źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 - 1.4.3. urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu,
 - 1.4.4. wyjść i dróg ewakuacyjnych,
 - 1.4.5. wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego.
 - 1.5. Wszystkie drogi wewnętrzne na terenie baz i terminala PERN S.A. są drogami pożarowymi i zabronione jest zastawianie ich lub jakiegolwiek blokowanie bez uzgodnienia z Zakładową Strażą Pożarną oraz Gospodarem.
 - 1.6. Zabronione jest również samowolne używanie w strefach zagrożenia wybuchem oraz w miejscach specjalnie oznakowanych znakiem zakazu, sprzętu w wykonaniu zwykłym nieprzystosowanego do pracy w strefach Ex (telefony komórkowe, urządzenia pomiarowe, narzędzia).



	WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA OBIEKTACH PERN S.A.	Wydanie I	Strona 11 z 13
		Data	Zmiana 0

2. Sprzęt przeciwpożarowy.

2.1. Wykonawca ma obowiązek podczas prac zapewnić we własnym zakresie sprzęt przeciwpożarowy, pomiarowy do badania atmosfery, zgodnie z Instrukcją prowadzenia prac niebezpiecznych w PERN S.A. oraz zatwierdzoną przez PERN S.A. technologią prowadzenia prac, jeśli taka jest wymagana.

3. Pożar lub inne miejscowe zagrożenia na terenie PERN S.A.

3.1. W przypadku zaistnienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji oraz winni zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków kolejno:

3.1.1. osoby będące w strefie zagrożenia,

3.1.2. Zakładową Straż Pożarną PERN S.A.

3.1.3. Państwową Straż Pożarną,

3.1.4. Zamawiającego.

XI. Alarmy i ewakuacje

1. W przypadku ogłoszenia alarmu pożarowego jak niżej, wszyscy pracownicy zobowiązani są do przzerwania prac i udania się do wyznaczonego punktu zbornego zgodnie z zasadami ewakuacji oraz podporządkować się poleceniom Kierującego Działaniem Ratowniczym (KDR).

Lp.	Rodzaj alarmu	Sposób ogłoszenia alarmów	
		Akustyczny system alarmowy	Środki masowego przekazu
1.	Ogłoszenie alarmu	Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut	Powtarzana 3-krotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm pożarowy dla
2.	Odwołanie alarmu	Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut	Powtarzana 3-krotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm pożarowy dla

2. W trakcie realizacji prac w przypadku nieuzasadnionego zakresem prac pojawieniem się zapachu substancji chemicznych, w szczególności: ropy naftowej i paliw, każdy z pracowników zobowiązany jest przerwać prace, opuścić miejsce wykonywania pracy i powiadomić swojego przełożonego.



	WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA OBIEKTACH PERN S.A.	Wydanie I	Strona 12 z 13
		Data	Zmiana 0

3. Wykonawca ma obowiązek wywiesić ww. zasady w miejscu, gdzie zorganizowane jest zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawcy.

XII. Zdarzenia awaryjne i wypadkowe w trakcie wykonywania prac

1. Prace należy prowadzić w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska oraz w sposób nienarażający mienia PERN S.A. na straty.
2. Przekazywanie informacji:
 - 2.1. Należy natychmiast informować Zamawiającego i gospodarza obiektu na terenie którego wykonywana jest praca o:
 - 2.1.1. stwierdzonych naruszeniach zasad bezpieczeństwa, zagrożeniach dla zdrowia lub życia ludzkiego;
 - 2.1.2. wszelkich wyciekach substancji chemicznych oraz innych zagrożeniach dla środowiska;
 - 2.1.3. wszystkich zdarzeniach pożarowych (zapłon, samozapłon, pożar), jakie wydarzyły się podczas wykonywania prac na terenie PERN S.A.;
 - 2.1.4. zdarzeniach wypadkowych i potencjalnie wypadkowych oraz wypadkach przy pracy oraz zarejestrować je w **Załączniku Nr 7**.
3. Zamawiający o zaistniałych zdarzeniach informuje odpowiednio: przedstawicieli służb BHP, Ochrony Środowiska i Zakładową Straż Pożarną.

XIII. Kontrola spełnienia wymagań

1. Wykonawca, jako odpowiedzialny za bezpieczeństwo prowadzonych prac, zobowiązany jest do udostępnienia na każde żądanie ze strony Przedstawiciela PERN S.A. terenu prac do wewnętrznej inspekcji.
2. Zamawiający odpowiada za nadzór nad realizacją Umowy, zgodnie z obowiązującym prawem.
3. Gospodarz odpowiada za kontrolę bezpieczeństwa prowadzenia prac na obiekcie / infrastrukturze.
4. Służby PERN są upoważnione do kontroli przestrzegania wymagań w zakresie BHP, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pożarowego.
5. Każda z wyżej wymienionych w pkt. 1-4 osób ma obowiązek przerwać prace w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości stwarzających bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia pracowników.
6. W ramach prowadzonej kontroli Przedstawiciele PERN S.A. o których mowa powyżej mogą żądać w celu weryfikacji posiadanych przez Wykonawcę wymaganych dokumentów.
7. Brak przestrzegania Wytycznych, naruszania przez Wykonawcę lub osoby pracujące w jego imieniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej lub bezpieczeństwa procesowego, zawartych w przepisach ogólnie obowiązujących może doprowadzić do:



	WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA OBIEKTACH PERN S.A.	Wydanie I	Strona 13 z 13
		Data	Zmiana 0

7.1. przerwania prac,

7.2. usunięcia pracowników z terenu PERN S.A. oraz wstrzymania kart dostępu,

7.3. zastosowania sankcji wynikających z zapisów umownych, taryfikatora kar -**Załącznik nr 8** i w ostateczności do rozwiązania umowy.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 Wymagania szczegółowe

Załącznik Nr 2 Schemat IBWR

Załącznik Nr 3 Oświadczenie Koordynatora BHP


Załącznik Nr 4 Wykaz niebezpiecznych substancji chemicznych

Załącznik Nr 5 Lista osób funkcyjnych reprezentujących Wykonawcę

Załącznik Nr 6 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań bezpieczeństwa

Załącznik Nr 7 Rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych na terenie PERN S.A. i Rejestr wypadków przy pracy na terenie PERN S.A.

Załącznik Nr 8 Taryfikator kar pieniężnych



1. WYMAGANE DOKUMENTY KTÓRE BĘDZIE MUSIAŁ POSIADAĆ WYKONAWCA

Przed podpisaniem kontraktu/umowy:

- Kopię certyfikatów systemów zarządzania BHP I OŚ (jeżeli takie posiada) lub oświadczenie o spełnieniu ich wymagań

Przed rozpoczęciem prac na terenie PERN S.A. Wykonawca zobowiązany będzie do:

- przekazania Gospodarzowi obiektu oraz posiadania na terenie budowy Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR), w której będzie zawarty opis zadania i sposobu zabezpieczenia oraz bezpiecznego wykonywania prac przez Wykonawcę – Załącznik Nr 2,
- posiadania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) (zgodnie z wymaganiami prawnymi),
- przekazania Gospodarzowi obiektu oświadczenia Koordynatora BHP, jeśli jest wymagany – Załącznik Nr 3,
- przekazania Gospodarzowi obiektu wykazu stosowanych substancji i mieszanin chemicznych wykorzystywanych podczas robót – Załącznik Nr 4,
- przekazania Gospodarzowi obiektu listy osób funkcyjnych reprezentujących Wykonawcę, wraz z numerami kontaktowymi oraz listę osób reprezentujących Wykonawcę – Załącznik Nr 5,
- zlokalizowania na terenie budowy tablicy informacyjnej, zawierającej powyższe informacje, uzupełnione o informacje dotyczące służb ratowniczych i służby bhp,
- przekazania Gospodarzowi wykazu stosowanych substancji i mieszanin chemicznych – Załącznik nr 4,
- przekazania Gospodarzowi obiektu oświadczenia o spełnieniu wymagań bezpieczeństwa – Załącznik Nr 6,
- posiadania na terenie budowy Rejestru wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych – Załącznik Nr 7.

2. ODZIEŻ ORAZ INNE ŚRODKI OCHRONNE WYMAGANE PODCZAS REALIZACJI PRAC:

- Odzież robocza i kamizelka odblaskowa (wymagane widoczne logo firmy), hełmy ochronne, w tym dla nadzoru w kolorze białym, obuwie robocze (obowiązujące w przypadku prac poza instalacjami zagrożonymi wybuchem),
- Odzież ochronna antyelektrostatyczna i kamizelka odblaskowa (wymagane widoczne logo firmy), hełm, obuwie w wykonaniu antyelektrostatycznym wymagane w strefach zagrożonych wybuchem.
- Odzież i obuwie dla prac specjalistycznych np. spawalniczych
- Ochrony specjalistyczne wymagane w kartach charakterystyk stosowanych substancji niebezpiecznych
- Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości
- Sprzęt ochrony dróg oddechowych
- Środki ochrony słuchu
- Środki ochrony oczu

3. SPRZĘT PRZECIWPOŻAROWY I PIERWSZEJ POMOCY WYMAGANY PODCZAS REALIZACJI PRAC:

- gaśnica śniegowa min. 5 kg,
- Gaśnica proszkowa min. 6 kg,
- agregat proszkowy min. AP-25 (jeśli prace będą wykonywane w strefach zagrożenia wybuchem, z użyciem urządzeń wytwarzających efektywne źródło zapłonu),
- koc gaśniczy,
- apteczka pierwszej pomocy,
- inne zabezpieczenia uzgodnione w właściwych służbach PERN S.A..

4. WYPOSAŻENIE I ŚRODKI DO OCHRONY ŚRODOWISKA:

- oznakowane pojemniki na odpady (rodzaj i ilość uzależniona od rodzaju odpadu),
- sorbenty (rodzaj i ilość uzależniona od wielkości ryzyka zanieczyszczenia środowiska),
- maty, tace, zbiorniki zabezpieczające grunty oraz kanalizację.

5. INNE WYPOSAŻENIE:

- urządzenia pomiarowe (np. eksplozometr, toksymetr, oxymetr – jeśli prace będą wykonywane w strefach zagrożenia wybuchem lub miejscach zamkniętych, np. kanałach, zbiornikach, tunelach itp.),
- taśmy ostrzegawcze lub inne wzmocnienia stałe.
- tablice informacyjne i ostrzegawcze (np. uwaga prace na wysokości, strefa zagrożenia wybuchem).

Schemat Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR)

Dane inwestycji	
Rodzaj robót:	
Nazwa i adres inwestycji:	
Wykonawca:	
Generalny wykonawca:	

Wykonawca			
	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Opracował:			
Nadzorujący realizację:			
Zaakceptował:			

Generalny Wykonawca			
	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Uzgodniono z:			
Przekazano kierownikowi budowy:			

Gospodarz obiektu			
	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Sprawdził:			

1. Planowany termin wykonywania robót

a) prace wykonywane będą w okresie od do

Planowane są następujące przerwy:

b) prace wykonywane będą w dzień/w nocy.

2. Miejsce(a) wykonywania robót

a) dokładne miejsce(a) wskazane na placu budowy:

b) wpływ na otoczenie miejsca pracy:

c) sposób dotarcia do miejsca pracy/dostęp:

d) droga ewakuacji:

e) miejsce zbiórki podczas ewakuacji:

3. Wpływ warunków atmosferycznych na prace

4. Zakres i kolejność wykonywania robót

a) podział prac w kolejności ich wykonywania:

b) etap pracy:

- opis zidentyfikowanych i potencjalnych zagrożeń, przewidywane utrudnienia wykonania
- bezpieczny sposób wykonania pracy, minimalizujący zidentyfikowane zagrożenia
- zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych.

5. Zasoby niezbędne do wykonywania robót

a) określenie zasobów ludzkich (w tym ilość, kwalifikacje itp.) niezbędnych do wykonania robót

b) wykaz środków ochrony indywidualnej i zbiorowej

c) wykaz sprzętu i narzędzi, przyrządów pomiarowych i ich wymogi formalne (uprawnienia decyzje UDT itp.) niezbędnych do wykonania robót

6. Substancje i materiały niebezpieczne

a) wykaz kart charakterystyk substancji niebezpiecznych niezbędnych do wykonania robót

b) wykaz prac niebezpiecznych

c) plan gospodarowania odpadami.

7. Lista pracowników zapoznanych z IBWR, dopuszczonych do wykonywania prac oraz potwierdzenia zapoznania pracowników z zapisami „Kart charakterystyk substancji niebezpiecznych”.

Załączniki:

1. „Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych”.



Miejscowość, dn.

Nazwa / pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 208 Kodeksu Pracy oraz po uzgodnieniach z przedstawicielami wszystkich wykonawców prac na Obiekcie PERN S.A.
obejmują obowiązki KOORDYNATORA BHP.

Imię i nazwisko Koordynatora BHP:

Telefon kontaktowy Koordynatora BHP:.....

Czytelny podpis Koordynatora BHP:.....

Funkcję Koordynatora BHP obejmuję z dniem:.....

Pracę zakończono w dniu:

Uwaga

Oświadczenie należy sporządzić w trzech egzemplarzach. Po jednym dla Wykonawcy, osoby odpowiedzialnej ze strony Zamawiającego i Gospodarza Obiektu, na którym wykonywane są prace.

Podpis oraz pieczęć imienna wykonawcy

Lista niebezpiecznych substancji chemicznych

Miejscowość....., dn.

Nazwa / pieczęć Wykonawcy

Ja niżej podpisany, reprezentujący firmę, jak w nagłówku oświadczam, że

1. Na teren ObiektuPERN S.A. S.A. będę wnosił / wwoził poniżej wymienione środki chemiczne.
2. Zobowiązuje się przestrzegać wszelkich wymogów związanych z ich użyciem zgodnie z zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki.
3. W miejscu wykonywania prac będą zawsze dostępne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz sprzęt ochronny odpowiedni do stwarzanych zagrożeń dla ludzi i środowiska.

Nazwa substancji / mieszaniny chemicznej niebezpiecznej		Rodzaj stwarzanego zagrożenia (np. żrąca, palna, wybuchowa)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		

(podpis oraz pieczęć imienna)

Lista osób funkcyjnych reprezentujących Wykonawcę

Miejscowość dnia				
..... Nazwa/ pieczęć wykonawcy				
Identyfikacja zadania/obszaru prac				
Lp.	Imię i nazwisko osób funkcyjnych Wykonawcy	Funkcja	Uprawnienia specjalne np. zezwolenia	Numer telefonu
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

(podpis oraz pieczęć imienna)



Miejscowość, dnia

UMOWA :

Dotyczy zadania:

Wykonawca - Nazwa firmy:

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że pracownicy skierowani do realizacji w/w Umowy posiadają aktualne badania lekarskie, potwierdzenia odbytych szkoleń BHP, uprawnienia do wykonywania prac z zakresu Zamówienia oraz zostali zapoznani z zakresem robót.

Pracownicy korzystają z maszyn, urządzeń i narzędzi pracy, posiadających ważne badania, przeglądy techniczne oraz właściwe certyfikaty (deklarację zgodności, aprobatę techniczną itp.), a pracujące w strefie zagrożonej wybuchem, spełniają kryteria nieiskrzących lub posiadają odpowiednie dopuszczenia do pracy w tych strefach.

Pracownicy prowadzą prace w ubiorach pozwalających na identyfikację firmy. Stosują odzież, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej adekwatne do występujących zagrożeń, posiadające deklaracje zgodności, a przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem są w wykonaniu antyelektrostatycznym.

.....
(Podpis Kierownika Budowy)



Rejestr wypadków przy pracy

Lp.	Imię i nazwisko oraz stanowisko poszkodowanego	Data, godz. oraz miejsce wypadku przy pracy	Skutki wypadku przy pracy	Rodzaj czynności przy których nastąpił wypadek przy pracy	Imię i nazwisko stanowisko zgłaszającego	Data wpisu zgłoszenia wypadku	Sposób podjętej interwencji/data

Rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych

Lp.	Data, godz. oraz miejsce zdarzenia potencjalnie wypadkowego	Możliwe potencjalnie skutki zdarzenia	Rodzaj czynności przy których nastąpiło zdarzenie potencjalnie wypadkowe	Imię i nazwisko stanowisko zgłaszającego	Data wpisu zgłoszenia wydarzenia	Podjęte działania prewencyjne	Przyczyny zdarzenia potencjalnie wypadkowego

Taryfikator kar pieniężnych, uchybień, nieprawidłowości, niezgodności		
Lp.	Zakres stwierdzonych uchybień, nieprawidłowości, niezgodności	
1	Przebywanie na terenie PERN S.A. w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu oraz pod wpływem środków odurzających lub psychoaktywnych.	5000 zł (za każdego pracownika)
2	Przebywanie osób nieuprawnionych w miejscach niedozwolonych i oznakowanych zakazem wstępu.	500 zł (za każdego pracownika)
3	Fotografowanie i filmowanie bez specjalnego zezwolenia.	300 zł
4	Używanie ognia otwartego i palenie tytoniu, używanie e-papierosów w miejscach niedozwolonych. Używanie telefonów komórkowych w wykonaniu zwykłym w miejscach niedozwolonych.	500 zł (za każdego pracownika)
5	Niezapewnienie wymaganego nadzoru przy realizacji prac szczególnie niebezpiecznych.	500 zł
6	Wykonywanie pracy bez wymaganego zezwolenia na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych lub niezgodnie z tym zezwoleniem.	3000 zł
7	Praca w strefie zagrożonej wybuchem narzędziami i urządzeniami nie spełniającymi kryteriów nieiskrzących i nie posiadających odpowiedniego dopuszczenia do pracy w tych strefach.	1500 zł
8	Nieprzerwanie w trybie natychmiastowym prac zagrażających zdrowiu i życiu. Nie poinformowanie służby BHP i Ppoż. Zamawiającego o zaistniałym zagrożeniu, nie zabezpieczenie terenu/rejonu robót powodującego zagrożenie.	1000 zł
9	Utrudnianie nadzorowi i służbom PERN S.A. prowadzenia kontroli przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów BHP, p.poż, ochrony środowiska, a także wymagań zawartych w Umowie.	500 zł
10	Nie realizowanie poleceń wydanych przez osoby nadzoru w zakresie bezpieczeństwa pracy, p.poż. w odniesieniu do realizowanych prac.	500 zł
11	Nie dopełnienie obowiązku niezwłocznego zgłoszenia zaistniałego wypadku przy pracy, wypadku bez urazowego służbie BHP PERN S.A, własnej służbie BHP, koordynatorowi BHP.	500 zł
12	Zastawianie w jakikolwiek sposób ciągów komunikacyjnych stanowiących drogi, wyjścia ewakuacyjne. Zastawianie dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego.	500 zł
13	Nie stosowanie wymaganych środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej - adekwatnych do zagrożeń.	1000 zł (za każdego pracownika)
14	Dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadającego aktualnego zaświadczenia ze szkolenia BHP w odniesieniu do prac objętych Umową.	500 zł (za każdego pracownika)
15	Dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadającego aktualnego zaświadczenia lekarskiego z badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac w ramach Umowy.	500 zł (za każdego pracownika)
16	Nie posiadanie stosownych uprawnień przez osoby obsługujące: pojazdy, maszyny robocze, urządzenia. Nie posiadanie wymaganych zaświadczeń kwalifikacyjnych typu E, D przez osoby wykonujące prace przy urządzeniach elektroenergetycznych.	500 zł (za każdego pracownika)

17	Prowadzenie przewodów instalacji elektrycznych, węży gazowych, instalacji pomocniczych w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa lub mogący spowodować ich uszkodzenie.	200 zł
18	Nie zapewnienie na terenie prowadzonych prac należytego ładu i porządku, a w szczególności nie przestrzeganie przepisów bhp, p.poż. przy magazynowaniu i składowaniu materiałów i urządzeń. Pozostawienie bez zabezpieczenia materiałów łatwopalnych.	200 zł
19	Nie wygrodzenie stref niebezpiecznych lub stref, dla których wygrodzenie jest obowiązkowe z mocy obowiązujących przepisów. Nie zabezpieczenie i nie oznakowanie w sposób widoczny i czytelny miejsc prowadzonych robót.	200 zł
20	Korzystanie z maszyn, urządzeń, i narzędzi pracy nie posiadających ważnych badań i przeglądów technicznych, właściwych certyfikatów (deklarację zgodności, aprobatę techniczną itp.) Używanie narzędzi i urządzeń niesprawnych technicznie. Używanie maszyn, urządzeń i narzędzi niezgodnie z ich przeznaczeniem.	500 zł (za każdą maszynę, urządzenie, narzędzie)
21	Używanie rusztowania bez odbioru technicznego. Odbiór techniczny rusztowania przez osobę nieuprawnioną. Montaż lub demontaż rusztowania przez pracowników nie posiadających wymaganych do tych prac uprawnień. Montaż i eksploatacja rusztowań niezgodnie z dokumentacją producenta lub projektem indywidualnym.	1500 zł (za każde rusztowanie)
22	Brak tablicy informacyjnej na rusztowaniu, wskazującej imiennie wykonawcę montażu z jego numer telefonu oraz określającej dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania. Brak wpisu odbioru rusztowania do dziennika budowy lub sporządzenia protokołu odbioru technicznego rusztowania.	300 zł (za każde rusztowanie)
23	Brak sprawnego, wymaganego sprzętu gaśniczego, z ważnym terminem legalizacji w obszarach wymagających jego stosowania.	300 zł (za każdy sprzęt gaśniczy)
24	Nie dokonanie udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego przy wykonywaniu prac; nie zapoznanie pracownika z ryzykiem zawodowym, które wiąże się z wykonywaną przez niego pracą oraz zasadami ochrony przed zagrożeniami, brak potwierdzenia na piśmie zapoznania się pracownika z ryzykiem zawodowym.	300 zł
25	Nieprawidłowości przy stosowaniu urządzeń transportu bliskiego, w szczególności: nie wydawanie poleceń przez hakowego operatorowi żurawia, rozpoczynanie przez operatora żurawia operacji transportowej ładunku bez polecenia hakowego lub bez używania sygnału dźwiękowego, niestosowanie lin kierunkowych do prowadzenia ładunków, prowadzenie ładunków ręką przez pracownika.	300 zł (za każdego pracownika)
26	Prowadzenie prac bez Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót IBWR lub planu BIOZ – w razie konieczności jego sporządzenia oraz prowadzenie prac niezgodnie z tymi dokumentami. Brak potwierdzenia na piśmie zapoznania się pracownika z IBWR, BIOZ.	500 zł
27	Stwierdzone zanieczyszczenie środowiska przez niedbalstwo i naruszenie zasad ochrony środowiska.	1000 zł + naprawa szkody w środowisku
28	Wykonywanie prac przez pracowników nielegalnie zatrudnionych.	5000 zł (za każdego pracownika)
29	Brak możliwości identyfikacji firmy/pracownika.	500 zł

Protokół do ukarania Wykonawcy karą pieniężną

Protokół nr / / /
nr kolejny/Symbol komórki kontrolującej/ rok

I. Na podstawie: art.....UMOWY nrz dnia.....
dotyczącej.....

w dniu

na obiekcie

przeprowadzona została kontrola przestrzegania przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy/ochrony przeciwpożarowej/bezpieczeństwa środowiska obowiązujących na terenie PERN S.A., zawartych w przepisach ogólnie obowiązujących oraz określonych w UMOWIE.

Kontrola została dokonana przez

(Imię i nazwisko kontrolującego, stanowisko)

w obecności przedstawiciela firmy.....

(Nazwisko i imię przedstawiciela firmy, pełna nazwa firmy)

II. Stwierdzono następujące nieprawidłowości, uchybienia, niezgodności:

1.

– co odpowiada pozycji nr”Taryfikatora kar pieniężnych”.

Kara w wysokości zł.

2.

– co odpowiada poz. nr”Taryfikatora kar pieniężnych”.

Kara w wysokościzł.

Stwierdzone nieprawidłowości, uchybienia i niezgodności będą podstawą do naliczenia kar pieniężnych zgodnie z „Taryfikatorem kar pieniężnych”. Wysokość łącznej kwoty kary pieniężnej wynosi PLN (słownie) i zostanie umieszczona w notce księgowej (obciążeniowej).

III. Kontrolowany

.....(Imię i nazwisko przedstawiciela dozoru firmy kontrolowanej prowadzącej prace na terenie PERN S.A., stanowisko, data i podpis).

Uwaga ! W przypadku odmowy złożenia podpisu przez Kontrolowanego należy umieścić zapis o treści: „Pan/Pani.....odmówił/a podpisania protokołu, miejsce, data podpis Kontrolującego”.

IV. Kontrolujący

.....(Imię i nazwisko kontrolującego, sprawującego nadzór w zakresie bezpieczeństwa nad wykonawcami, stanowisko data i podpis)

V. Uwagi do protokołu (wniesiono * - nie wniesiono *)

.....

VII. Ustosunkowanie się kontrolującego do uwag:

.....

(Imię i nazwisko sporządzającego protokół, data i podpis)

VIII. Zatwierdzenie protokołu

.....

(Imię i nazwisko zatwierdzającego protokół Zamawiający lub Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i BHP PERN S.A. Generalny wykonawca lub osoby przez niego upoważnione , stanowisko , data i podpis).

IX. Załączniki

.....

Rozdzielnik:

1. Wykonawca
2. Kontrolujący
3. Nadzór PERN S.A.
4. Dział Finansowy PERN S.A.